



21 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 6551665170

Postępowanie nr 2/PSU/2022_modyfikacja_treści_SWZ_1

21 WOJSKOWY SZPITAL
UZDRAWISKOWO-REHABILITACYJNY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju
Nr. 143/0/SG/2022
28-100 Busko-Zdrój

Busko-Zdrój, dnia 23.02.2022 roku

Zainteresowani/
strona internetowa Zamawiającego

Postępowanie nr 2/PSU/2022

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ (odpowiedzi na zapytania) w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.*) dalej „ustawa Pzp”, której przedmiotem jest „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach 21 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE NR 1

Czy w pawilonie OPAL dla pomieszczeń biurowych zamawiający dopuszcza zamontowanie agregatu multi split na czynniku R32, jednofazowego o zakresie temperatury dla grzania -15~+24. Obecnie w opisie technicznym wymagany jest agregat trójfazowy na czynnik R410a z zakresem temperatury dla grzania -15~+27.

ODPOWIEDŹ:

TAK, Zamawiający dopuści.

ZAPYTANIE NR 2

Czy w pawilonie OPAL dla pomieszczeń biurowych zamawiający dopuszcza zamontowanie jednostki wewnętrznej kasetonowej o poziomie głośności na najwyższym biegu 41 dB

ODPOWIEDŹ:

TAK, Zamawiający dopuści.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza powyższe zmiany do SWZ.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wszelkie dotychczasowe zapisy dotyczące miejsca, dnia i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR
21 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDRAWISKOWO-REHABILITACYJNEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

dr n. med. Bernard Solecki

(Kierownik Zamawiającego)

Wykonano w egz. poj. – ad acta
Marian Pasek (41-3780919)
23.02.2022 r.
T 2602