



21 Wojskowy Szpital
Uzdrowskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 6551665170

Postępowanie nr 3/PSU/2022_modyfikacja_treści_SWZ_1

21 WOJSKOWY SZPITAL
UZDROWSKOWO-REHABILITACYJNY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju
Nr 226/O/SG/2022
28-100 Busko-Zdrój

Busko-Zdrój, dnia 08.04.2022 roku

Zainteresowani/
strona internetowa Zamawiającego

Postępowanie nr 3/PSU/2022

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ (odpowiedzi na zapytania) w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.*) dalej „ustawa Pzp”, której przedmiotem jest „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju”.

- I. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE NR 1

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia były jednego producenta? Czy dopuszcza się wyjątkowo zamontowanie w jednym układzie OPAL biura klimatyzatorów innego producenta niż reszty?

ODPOWIEDŹ:

TAK, Zamawiający dopuści.

ZAPYTANIE NR 2

W celu zwiększenia konkurencyjności, a co za tym idzie zwiększenie grona producentów, którzy spełniają wymagania projektowe zwracam się z prośbą o zmianę wymaganych parametrów dla OPAL biura na:

Parametry Techniczne Urządzeń Wewnętrznych Systemu Klimatyzacyjnego Multisplit

Jednostka wewnętrzna kasetonowa – 4 szt.:

- model jednostki wewnętrznej: kasetonowy kompaktowy
- nominalna wydajność chłodnicza: nie mniej niż 3,4 kW,
- nominalna wydajność grzewcza: nie mniej niż 3,8 kW,
- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia: nie większy niż 0,06 kW
- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania: nie większy niż 0,06 kW

ODPOWIEDŹ:

TAK, Zamawiający dopuści urządzenia o powyższych parametrach w bud. OPAL biura.

- II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ poprzez zmianę treści przypisu dolnego w formularzu ofertowym – zał. nr 4 do SWZ
- poprawny zapis brzmi:
„³ rozdz. III.4.9.2) lit. a) SWZ - Zamawiający określa wykonanie robót budowlanych w przedziale czasowym 40 – 60 dni jako najkrótszy i najdłuższy termin wykonania przedmiotu zamówienia poczynwszy od dnia zawarcia umowy - rozdz. II.6. SWZ,”.



21 Wojskowy Szpital
Uzdrowsko-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 6551665170

Postępowanie nr 3/PSU/2022_modyfikacja_treści_SWZ_1

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wszelkie dotychczasowe zapisy dotyczące miejsca, dnia i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR
21 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWSKOWO-REHABILITACYJNEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
dr n. S. Bernard Solecki
(Kierownik Zamawiającego)

Wykonano w egz. poj. – ad acta

Marian Pasek (41-3780919)

08.04.2022 r.

T 2602

3_PSU_2022_MODYFIKACJA_treści_SWZ_1_ODPOWIEDZI_na_zapytania.docx